

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Oggetto: RELAZIONE TECNICA DI RISPONDENZA
ALLE REGOLE TECNICHE DEL D.M. 19/08/1996

Attività: LOCALE AD USO TRATTENIMENTO IN GENERE A
CARATTERE PRIVATO CON CAPIENZA FINO A 200
PERSONE O SUPERFICIE LORDA > 200 MQ.

Ubicazione: Via dell'Artigiano n. 3/5
47034 - FORLIMPOPOLI (FC)

Proprietario: BERTA E RITA DI B. B. & C. SNC

Gestore : ASSOCIAZIONE TELEFONO AZZURRO ROSA ONLUS
Via San Zeno n. 174 - 25123 - BRESCIA (BS)

Data: 31 Maggio 2019

RELAZIONE TECNICA

Il Tecnico Incaricato
Dott. Ing. ~~Fiumana Enzo~~



PREMESSE

In espletamento all'incarico ricevuto dalla Associazione TELEFONO AZZURRO ROSA ONLUS, gestore del Locale ad uso trattenimento in genere a carattere privato sito in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n. 3 / 5, il sottoscritto **Dott. Ing. Enzo Fiumana**, nato a Cesena il 12.08.1958 con studio in Cesena, Via Cattolica n. 116, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena n. 1079/A, a seguito del sopralluogo effettuato presso il locale ove ha sede l'attività, ha preso visione della struttura e riferisce quanto segue.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ SOGGETTA A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

L'attività della ditta in oggetto è:

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere a carattere privato, con capienza inferiore a 100 persone o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientra tra le attività a soggette a controllo di Prevenzione Incendi come

(Attività n° 65.1.B del D.P.R. 151/2011 locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 e fino a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Oggetto del presente intervento è l'utilizzo di un fabbricato esistente da adibire ad uso di intrattenimento, mediante giochi, spettacoli, animazioni, ecc. di bambini e genitori.

Trattandosi di locale di cui alla lettera e) del D.M. 19/08/1996 (*pubblici esercizi in cui sono installati apparecchi di divertimento automatici e non,*) con capienza non superiore alle 100 persone, ai sensi del TITOLO XI sono rispettate le prescrizioni del citato Decreto relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività principale svolta dalla Ditta in oggetto è quella di intrattenimento, mediante giochi, spettacoli, animazioni, ecc. di bambini e genitori.

L'attività viene svolta all'interno di un immobile posto al piano terra di un complesso entro cui sono svolte altre attività terziarie, non soggette a controllo di prevenzione e compartimentate con strutture REI 90 dal locale in oggetto.

Il locale in oggetto ha una superficie complessiva di circa mq. 570, di cui circa mq. 394 adibiti a area giochi e intrattenimento, mq. 113 adibiti ad area ricreativa, mq. 29 circa adibiti a disimpegni e servizi e mq. 34 adibiti ad area ristoro con somministrazione di alimenti e bevande.

All'interno dell'immobile, al piano terra, senza comunicazione con l'attività e con accesso dall'esterno, è posizionata la caldaia per il riscaldamento dei locali, alimentata a gas metano ed avente una potenzialità di 104,70 kW e pertanto non rientrante tra le attività soggette a controllo, pur rispettandone i relativi requisiti.

E' di pertinenza dell'attività anche un'area destinata a verde privato, completamente all'aperto, estesa per una superficie di circa 35 mq, oltre ad un'area esterna destinata a parcheggio privato di circa mq. 105.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA

Il fabbricato in oggetto è collocato in un comparto realizzato a partire dagli anni '80, in cui la costruzione esistente nel lotto in oggetto è avvenuta secondo le tipologie costruttive dell'epoca ed è costituito da un edificio facente parte di una schiera di capannoni prefabbricati, riferite nel caso specifico ad una capannone in struttura di conglomerato cementizio armato prefabbricato ad un piano fuori terra.

Tale edificio è composto da tegoli di copertura e travi in c.a.p., pilastri e bicchieri in c.a. prefabbricati, solette e cordoli di base in c.a. in opera.

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche del sito si rileva dalle informazioni assunte che la zona rientra nella fascia padana interna ed il terreno presenta caratteristiche favorevoli, per la scarsa presenza di terreni liquefattibili, senza controindicazioni dal punto di vista geologico e di stabilità.

Inoltre il fabbricato è stato oggetto di una tipologia di intervento strutturale di tipo locale progettato dal sottoscritto, redatto in base alla normativa antisismica di cui alle NTC 2008 e autorizzato con Determina n. 3240 del 17/10/2017, consistente nella realizzazione di una parete divisoria in blocchi di muratura di laterizio confinata con intelaiatura in cordoli orizzontali e verticali di c.c.a., avente una altezza pari a m. 6.25, che è stata realizzata in modo tale da non alterare il comportamento globale della struttura esistente.

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART.141
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS.**

Il sottoscritto Dott. Ing. FIUMANA ENZO, (C.F.: FMN NZE 58M12 C573 D), nato a Cesena il 12.08.1958 con studio in Cesena, Via Cattolica n. 116, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena n. 1079/A, ai sensi dell'art.141 del regolamento di esecuzione del R.D. del 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)"

ASSEVERA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, e delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale;

Che l'area e le strutture site in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n. 3 / 5 per l'attività di Locale ad uso trattenimento in genere a carattere privato con capienza Non superiore a 100 persone e superficie superiore a 200 mq con somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività principale, a cura della Associazione TELEFONO AZZURRO ROSA ONLUS

In cui sono previste strutture fisse in luogo chiuso

- Presentano le condizioni di solidità, sicurezza e igiene adeguate per lo svolgimento dell'attività di trattenimento in genere con vendita e somministrazione per le quali sono state allestite;
- presentano le condizioni prescritte di sicurezza e di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19.08.1996, ivi comprese la cartellonistica di sicurezza;
- che la capienza dell'area sarà inferiore alle 200 persone e che a cura dell'organizzazione dell'evento si provvederà a regolare e monitorare gli accessi, eventualmente anche attraverso sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area che sarà interdetta già nell'area di rispetto.
- Attesta ai sensi dell'art.141 del regolamento di esecuzione del TULPS - R.D. 18/06/1931 n. 773 la rispondenza dell'impianto sede della manifestazione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell' Interno a garanzia della sicurezza e per l'incolumità pubblica.

Dopo aver effettuato una verifica dell'allestimento ai fini della sicurezza del locale, con la presente si assevera che nella attività suddetta e per la zona utilizzata a tale scopo quanto previsto per la stessa, non costituisce pericolo per la pubblica incolumità.

In fede

Dott. Ing. FIUMANA ENZO



Allegati:

- 1) Verifica di idoneità statica delle strutture
(comprensiva di note su Relazioni e calcoli delle strutture e Vulnerabilità sismica);
- 2) SCIA di Prevenzione Incendi Prot. n. 2676 del 19/02/2019
(comprensiva di Certificazione di Resistenza al fuoco Cert.REI)
- 3) Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità con
Relazione Tecnica di Asseverazione , del 29/05/2019;
(Comprensiva di Verifica del rispetto delle norme edilizie, dei regolamenti
comunali vigenti e verifica delle condizioni igienico sanitarie)
- 4) Progetto e Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico;
- 5) Dichiarazione relativa all'impatto acustico;
- 6) Planimetria dell'esercizio in scala 1/100
- 7) Piano di sicurezza con Valutazione del rischio;
- 8) Collaudi annuali delle strutture presenti.

Cesena, 31 Maggio 2019

